


SCHÉMA POZDĚLŽNEHO PROFILU VODOVODNEJ PRÍPOJKY DN 25 (D 32)

NAPOJENIE NA VEREJNÝ VODOVOD DN80


ÚPRAVA TERÉNU	SPEV. PLOCHA / ZEL. PÁS	S.P.	POKLOP V.Š.	SPEVNENÁ PLOCHA
VZDIALENOSŤ / m /	2,15 m	0,25 m	0,6 m	1,35 m




DNO VÝKOPU / m /	- 1,600	- 1,600	- 1,600
NIVELITÁ POTRUBIA / m /	- 1,700	- 1,700	- 1,700
ZROVNÁVACIA ROVINA	---	---	---
STANIČENIE / m /	0,0	2,40	3,60

DĹŽKA / m /	2,40 m	1,2 m
MATERIÁL, DN / mm /	HDPE, DN 25 (32,0 x 3,4)	HDPE, DN 25 (32,0 x 3,4)

PRIEČNY REZ ULOŽENIA PLASTOVÉHO POTRUBIA VO ZVISLEJ RYHE



- POTRUBIE Z PEHD v ochr.rúre FXP63
- VONKŠÍ PRIEMER POTRUBIA
- FÓLIA ZLTEJ VÝSTRAZNEJ FARBY
- ŠÍRKA RYHY
- HLBKA VÝKOPU
- SIGNALIZAČNÝ VODIČ
- LÔZKO POD POTRUBIE
- OBSYP POTRUBIA
- ZÁSYP POTRUBIA
- ŠTRKOPIESKOVÝ PODKLAD

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENÁCIE		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		INVESTOR Mesto KROMPACHY							
PARCELA	92604/1	NÁZOV STAVBY									
KAT. ÚZEMIE	KROMPACHY	VÝDAJNÝ AUTOMAT PITNEJ VODY									
KONTAKTNÉ ÚDAJE											
WEB	www.pro-ateliers.sk		NÁZOV VÝKRESU VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE VÝDAJNÍK D		MIERKA	---					
E-MAIL	peter.oeser18@gmail.com marek.feling@gmail.com nebusjanko@gmail.com				DÁTUM	06 / 2020					
 ARCHGRUP SK		HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVALI		STAVEBNÝ OBJEKT	---				
		Ing. Marek Feling Jána Francisciho 1620/6, Levoča	Ing. Marek Feling doc. Ing. Martina Zelenáková, PhD.	Ing. Peter Oeser Ing. Marek Feling		FORMÁT	2 x A4				
		PROFESIA ZDRAVOTECHNIKA		02220		TZB		0012			
				ZÁKAZKA ČÍSLO		PROFESIA		ČÍSLO VÝKRESU			